

Vola A/S
Lunavej 2
8700 Horsens
Att.: Jan Steen Jørgensen

Kolding den 04.12.2012

Vedhæftningstest på Vola rør manchetter med Alfix Tætningsmasse

Hermed rapport af test udført på nye ”affedtede” Vola rørmanchetter af EPDM gummi.
Vi har efter aftale udført bedømmelse af vedhæftning mellem manchett/tætningsmasse samt evt. afsmitning.

Resultat

Aftrækstyrken blev målt til 0.54 N/mm² som gennemsnit af 12 prøver.
(til sammenligning er fx svenske krav 0,3 N/mm²).

Manchetterne blev affedt og påført 1K Tætningsmasse. Efter tørretid blev fliser klæbet på i Alfix Letfix.

Der kunne ikke konstateres synlig misfarvning af tætningsmassen




Konklusion

Vedhæftning er fuldt tilfredsstillende til anvendelse med vores tætningsmasser og vi kan anbefale vores produkter til denne type manchetter.

Vi anser manchetterne for egnede til brug med både keramiske fliser, mosaik og natursten.

Med venlig hilsen



Allan Nielsen

ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

Tlf. +45 75 52 90 11
Fax +45 75 50 40 11
alfix.dk
alfix@alfix.dk

CVR-nr. 76 44 38 15
Reg. nr. A/S 102.357
Danske Bank
1569-3211670258

ALFIX[®]